



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000249

Client : TRONQUET DAVID

Contact : 0642261453 0642261453

Crée par Liza SINI

le 20/09/2024

Expire le 19/12/2024

76 ALLE DE LA SOURCE  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

## Notes

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION ( MISE EN PLACE D'UNE VISITE CHANTIER NECESSAIRE)

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	1.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1.5
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

## ### Les Camions

Toupies      8x4      6x4

Pompes      >36ml

## Accès chantier

Interdiction 15t \_\_ Demandé autorisation blocage de voirie \_\_ Voir pour coulage à 9h pour faciliter la sortie des riverain avant installation de la pompe \_\_ Pompe 52 ( en demi calage ) avec 6-9 m de tuyaux supp \_\_ Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage \_\_ Vu avec client prévoir protection de la voirie et prévoir pour le lavage des toupies \_\_ Prévoir 0,5 m3 supp que la commande prévue \_\_ Les toupies doivent monter en marche arrière du bas de l'allée de la source \_\_ Réalisation dalle pour poser une piscine hors sols \_\_ Béton S4 conseillé retardé