



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000258

Client : BELKACEM ABDELKADER

Contact : 0661354806

Crée par Elodie MARCHAY

le 20/09/2024

Expire le 19/12/2024

82 CHEMIN VALLON DES HIRONDELLES
83000 TOULON

Heure prévue : 10:00

Notes

rdv 10h lundi

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

Les Camions

Toupies 4x2

Pompes 20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

2 coulage __ 1er : coulage dalle intérieur rénovation __ Attention autorisation voirie sans blocage __ Accès pompe 20ml avec 9ml de tuyaux __ Prévoir 0.5 m³ d'amorçage pour la pompe __ Toupies 4x2 ou 4x4 __ Prévoir big bag lavage goulotte toupies __ Vidange et lavage pompe en centrale __ 2 ème : piscine derrière maison __ Accès pompe BQA avec 35ml de tuyaux __ Prévoir technicien supplémentaire car en restanque __ Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage __ Vidange et lavage pompe en centrale __ Toupies 4x2 4x4

Rapport généré le 23/09/2024 à 10h21 par Stebane GARCIA.