



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24001400

Client : AMBIANCE BATI TERRASSE

Contact : 0675587212

Crée par Elodie MARCHAY

le 10/12/2024

Expire le 31/12/2024

RESIDENCE LES ESTEVES HAUTS
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Heure prévue : 08:00

Notes

DALLE AVEC POMPE ACCES URGENT SVP
DISPO TT LES JOURS SAUF LE VRENDREDI
APPELER LE 0675587212

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00180972 | CONSULTATION BPE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage plage de piscine __Béton S3 commande 9 __Vu avec client que l'accès fais 2,60 de large la BQA pourrai laisser la trémie proche du portail si la toupie ne rentre pas
__Confirmer lavage sur place avec client __Bonne adresse __11 impasse Esteve haut
__Les toupies doivent monter en marche arrière du bas de l'impasse __30m de tuyaux
__Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Rapport généré le 12/12/2024 à 15h03 par Fabien FERRARO.