



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001866

Client : VENTRE YANNICK

Contact : 0675224949 0675224949

Crée par Elodie MARCHAY

le 20/01/2025

Expire le 20/04/2025

100 RUE VAUCANSON  
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Heure prévue : 07:00

## Notes

porte de garage rouge numero 100 encore inexistant

VISITE A FAIRE URGENTE AIMERAIT COULER CE JEUDI  
0675224949 APPELEZ

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	2
00176604	FIBRE POLYPRO. STRUCTURELLE ST42	4
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

## ### Les Camions

**Toupies**

**4x2**

**Pompes**

**### Photos et Commentaires**

**Accès chantier**

Coulage dalle garage \_\_ Autorisation de voirie obligatoire sans blocage \_\_ Protection des sols obligatoire \_\_ Accès toupies 4x2 ou 4x4 en direct \_\_ Prévoir un big bag pour le lavage des goulotte de la toupie

*Rapport généré le 21/01/2025 à 07h54 par Stebane GARCIA.*