



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004346

Client : ABC RENOVATION ***

Contact : 0659831290 0659831290

Crée par Liza SINI

le 08/07/2025

Expire le 06/10/2025

COLLEGE HENRI BOSCO AVENUE GERMAIN NOUVEAU
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

0659831290 CHEF DE CHANTIER à CE NUMÉRO PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

28ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Coulage massif et longrines

Pompe 27/28

Lavage centrale béton retardé

Protection de la cours à l'endroit de la trémie de la pompe avec bâches obligatoire et

prévoir une aire de lavage goulotte toupies

Vu avec chef de chantier 0659831290 de faire lever le bloc béton en face du portail d'accès passer par la coupiane au radar à droite dans le parking

Accès en direct impossible avec toupie hauteur préhaut 3,5 et l'ouvrage est trop loins même avec des goulettes

APPELER LE CLIENT DESSUITE A RÉCEPTION DU CR POUR PLANNIF RAPIDE

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 08/07/2025 à 15h55 par Fabien FERRARO.