COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007877

Client : 3D RENOV ET CONSTRUCTION (277134)		**Contact : 0661474520 0661474520**
Crée par Liza SINI	**le 02/10/2026**	**Expire le 17/10/2026**
211 CHEMIN DES BARQUES 83400 HYERES		**Heure prévue : 09:00**

Personne sur place

HASSAN SUR PLACE 2 EME CONDUC _BONNE ADRESSE 211 IMPASSE DES BARQUES HYERES GIENS

Les Camions

Interdiction Tonnage :		
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2

Pompes
20ml, Tuyauterie : 20m Amorcage : ciment -> 3 sacs Nombre de techniciens supp : 1

Negoce		
Protections	Sols	Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher intérieur au R1

Passage par fenêtre

20m maximum de tuyaux

Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

Bonne adresse 211 impasse des barques

1 technicien supp

Prévoir protection des sols et prévoir pour lavage goulotte toupie

Vu avec conduc de mettre des planches sur plancher pour répartir le poid et à chaque jonction avec collier des tuyaux

Accès 4x2 4x4

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 09/10/2026 à 09h45 par Fabien FERRARO.