



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24120469

Client : DPCONSTRUCTION83

Contact : 0652802172

Crée par Liza SINI

le 24/05/2024

Expire le 08/06/2024

253 avenue aristide briand  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	8
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	20
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	8
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

## ### Les Camions

Toupies

8x4

8x2

Pompes

36ml

>36ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Réalisation d'un agrandissement deux interventions sur chantier\_\_Confirmer cubage formule et cadence avec Client à chaque coulage.\_\_Demande autorisation de blocage de voirie de la rue Aristide Briand à la Valette plus autorisation de tonnage 32 tonnes

#### Pompage

Prévoir bâche pour protection de la voirie.\_\_Deux sacs de ciment pour amorçage de la pompe.\_\_Panneaux de signalisation pour blocage.\_\_\_\_Retour Bac plein

#### Sécurité

Prévoir Bac ou big bag Pour Lavage toupie

#### Tuyauterie

1/2 tuyaux supp possible