COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26138135

Client : BOUTROIX AXEL (249926)		**Contact : 0614186850**
Crée par Nathan PESSOGNELLI	**le 10/11/2026**	**Expire le 25/11/2026**
46 CHEMIN DE SIGOU LE HAUT 83390 PIERREFEU DU VAR		**Heure prévue : 08:00**

Personne sur place

0614186850 AXEL SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :			
Toupies	4x4	4x2	6x4 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes
BQA, Tuyauterie : 0m Amorcage : ciment -> 2 sacs Lavages : Lavage Chantier

Negoce	
Protections	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction tonnage Pierrefeu

Demande dérogation 26t et demande autorisation livraison béton

Toupies chargées 0,5 m3 de moins que leur capacité max

Les toupies peuvent dépasser le chantier et aller faire demi tour plus loins

Coulage radié pour villa individuelle

BQA 25m de tuyaux plus ou moins

Lavage sur chantier

Prévoir deux sacs de ciment pour amorçage

Pour les agglos banche environ 40m de tuyaux

Une ligne haute tension passe juste au dessus du chantier pas de possibilité de déplier une pompe

La ligne devrai être déplacée à ce moment la possibilité pompe 20

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 10/11/2026 à 09h53 par Fabien FERRARO.